



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

г. Оренбург пр. Дзержинского, 2, тел. (3532) 44-50-13, E-mail: aup.or@priuralnadzor.ru

С. Новоюласка
(место составления акта)

“ 05 ” июля 20 19 г.
(дата составления акта)
16 ч.00м.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 34-3301-517

По адресу/адресам: 461164, Оренбургская обл. Красногвардейский район, с. Новоюласка ул.
Комсомольская, 14А

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления
Ростехнадзора № 3301-рп от «17» июня 2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоюласинская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Новоюласинская средняя общеобразовательная школа») Директор Драная Людмила Александровна, тел. (35345) 3-38-17. И.о. директора Джумаева Татьяна Витальевна. Назначена исполняющим обязанности приказом №01/11-61 от 20.06.2019.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 04.07.2019 по 05.07.2019.

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

И.о. директора МБОУ «Новоюласинская средняя общеобразовательная школа» Джумаева Татьяна Витальевна 04.07.2019 в 14:00 час. Уведомление о проверке получено 01.07.2019.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора Ищук Ростислав Ростиславович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: И.о. директора МБОУ «Новоюласинская средняя общеобразовательная школа» Джумаева Татьяна Витальевна _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения).

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Наименование статей (пунктов), технических регламентов(норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены
1.	Схема электроснабжения общеобразовательного учреждения не соответствует согласованной проектной документации (типовой проект 224-1-441.85 ЦНИИЭП учебных зданий, привязан институтом Агропромпроект). Фактическая схема электроснабжения выполнена от одного источника. Резервный источник электроснабжения отсутствует.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2, п. 1.7.2 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).
2.	Не назначен в установленном правилами порядке ответственный за электрохозяйство учреждения из числа работников потребителя.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.3, п. 1.2.7 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).
3.	В помещении для пребывания детей (в учебных классах) высота установки электрических розеток и выключателей не соответствует согласованной проектной документации (типовой проект 224-1-441.85 ЦНИИЭП учебных зданий, привязан институтом Агропромпроект) и требованиям нормативных документов.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2, п. 1.7.2 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).
4.	Распорядительным документом руководителя учреждения не определено лицо, в обязанности которого входит проведение инструктажа на 1 группу по электробезопасности. Инструктаж проводит работник сторонней организации.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.4.4. (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).
5.	Не обеспечена в полном объеме проверка соединения и состояния заземляющих устройств, системы зануления учреждения. В кабинете технологии в здании по адресу с. Новоюласка ул. Комсомольская, 14А не выполнено защитное зануление металлорукавов электропроводки.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2, п. 1.7.2, п. 2.7.13, п. 2.7.2 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145). Правила устройства электроустановок п. 1.7.76, 1.7.78.
6.	В учреждении не ведется оперативная документация по электрохозяйству.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.9 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).
7.	Документально не подтверждено проведение	Нарушены Правила технической

	периодических проверок систем аварийного освещения.	эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.12.16 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).
8.	Не выполняются организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках, оформление работ распоряжением. Журнал учета работ не ведется.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145), п. 4.1, п. 4.2, п. 7.5, п. 8.1 ПОТЭЭ (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 декабря 2013 г. Регистрационный N 30593)
9.	Не выполняются требования правил по охране труда при допуске к работам персонала сторонних организаций (командированного персонала).	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145), ПОТЭЭ пп. 46.4, 46.5, 46.6 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 декабря 2013 г. Регистрационный N 30593)
10.	На электрощитах не нанесены соответствующие надписи (диспетчерские наименования) и знаки.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.2.20 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).
11.	На распределительных электрощитах, сборках, щитках освещения не нанесены наименования соответствующие схеме электрических соединений.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.4 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145).
12.	В котельной школы для подключения переносных электроприборов установлены 2-х полюсные электрические розетки без проводника защитного зануления.	Нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.7.2, п. 1.2.2 (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145). Нарушены Правила устройства электроустановок п.1.7.149

Характер нарушений и лица, допустившие указанные нарушения:

И.о. руководителя учреждения Джумаева Т.В. допустила невыполнение требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы Минюстом РФ 22.01.03 №4145), Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок (Зарегистрированы в Минюсте РФ 12 декабря 2013 г. Регистрационный N 30593).

указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлении отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлены**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлены.**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

- предписание №34-3301-310 от 05.07.2019.

Подписи лица, проводившего проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а) _____
И.о. директора МБОУ «Новоюласинская средняя общеобразовательная школа» Джумаева Татьяна Витальевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Главный государственный инспектор
Западно-Уральского управления
Ростехнадзора
Ишук Р.Р.
05.07.2019 г.

05 июля 2019 г.

(подпись, печать)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)